

Identifikační list rizika 12 - TPÚ

Druh činnosti:	Montáž a údržba elektrických rozvaděčů, strojů a zařízení (elektrických zařízení slaboproudých)	
Zdroj rizika:	Elektrická zařízení – rozvaděče, stroje. Práce na zařízení pod napětím. Samotná technika. Šňůry elektrického vedení.	
Riziko:	Hodnoty elektrického proudu, napětí, frekvence. Možnost dotyku části zařízení pod napětím.	
Ohrožení:	Při provádění činnosti ojedinělé.	
Pravděpodobnost nehody:	Nepravděpodobná, ale možná.	
Závažnost (následků nehody):	Pracovní úraz (i těžký a smrtelný, případně s trvalými následky) - zasažení elektrickým proudem.	
Přijatelnost rizika:	Zanedbatelné pracovní riziko za předpokladu dodržení následujících zásad:	
	Možnost vyhnout se riziku:	Práce na vypnutých zařízeních (podle možnosti vzhledem k druhu konkrétní prováděné práce). Při přemísťování břemen předem uvážit: jejich hmotnost, možnost uchopení, vzdálenost přepravy. Při montáži pohyblivých přívodů dávat pozor, aby se nepoškodily, vést je kolem zdí, dávat do ochranných lišt. Při jejich instalaci při malé nepozornosti je možno o ně zakopnout - hrozí i pád elektrického spotřebiče.
	Možnost chránit se před rizikem:	Odpojení zařízení před zahájením práce. Dodržování technických norem. Používání revidovaných elektrických zařízení. Používání předepsaného nářadí a strojů.
Dokumentace:	Dokumentace výrobce (dodavatele montovaných zařízení). Technické podmínky a návod k obsluze.	
Opatření:	Ověřování odborné způsobilosti (kvalifikace v elektrotechnice) pracovníků (1x za 3 roky). Ověřování zdravotní způsobilosti pracovníků (1x za 3 roky). Školení k bezpečnosti prováděné práce (1x za 2 roky). Kontrola nadřízeného pracovníka: průběžně.	
Související předpisy:	Zkoník práce, Vyhl. č. 50/78 Sb. v platném znění, paragraf 4. a výše, Vyhl. č. 20/79 Sb. v platném znění, technické normy.	
Odpovědná osoba	Přímý nadřízený.	
Okruh osob pracujících podle tohoto listu:	Profese:	Vedoucí údržby, údržbář, technický pracovník.
Zpracoval:	Ing. Pavel Steklý, Vedoucí TPÚ	Podpis: Datum: 30.11.2006
Schválil:	Ing. Stanislav Klik Kvestor	Podpis: Datum: 1.12.2006