



Datum:		Čas předání zhotovitelem:		Datum a číslo příkazu / opatření:		podpis	
č.	úkol	plánovaný čas	čas skutečného provedení	zjištěný stav (bez závad, popis závad)			
1	Od zhotovitele převzít prostory svářeň / prací s provedením kontroly, že nedošlo k zahoření, všechny sváry jsou vychladlé, používaný materiál nebrání úniku na komunikačních prostorech, svářecí agregát je řádně uložen.	do 0,5 hod po ukončení svářeň / prací					
2	Kontrola okolních prostor vedle prostoru, kde se svářeň / práce prováděly se zaměřením na	0,5 hod po ukončení svářeň / prací					
3	Kontrola prostorů svářeň / prací	0,5 hod po ukončení svářeň / prací					
4	Kontrola prostorů svářeň a okolních prostor vedle prostoru, kde se svářeň / práce prováděly	1 hod po ukončení svářeň / prací					
5	Kontrola prostorů svářeň / prací	2 hod po ukončení svářeň / prací					
6	Kontrola okolních prostor vedle prostoru, kde se svářeň / práce prováděly se zaměřením na	3 hod po ukončení svářeň / prací					
7	Kontrola prostorů svářeň / prací	4 hod po ukončení svářeň / prací					
8	Kontrola okolních prostor vedle prostoru, kde se svářeň / práce prováděly se zaměřením na	5 hod po ukončení svářeň / prací					
9	Kontrola prostorů svářeň / prací	6 hod po ukončení svářeň / prací					
10	Kontrola prostorů svářeň / prací	7 hod po ukončení svářeň / prací					
11	Kontrola prostorů svářeň / prací	8 hod po ukončení svářeň / prací					
Při zjištění zahoření během provádění kontrolní činnosti provést prvotní hasební zásah přenosnými hasicími přístroji a dále postupovat podle Požárních poplachových směrnic.							